



322/1028/164/2019

Gdańsk, dn. 29-04-2019

ATEST HIGIENICZNY Nr 162/322/164/2019

- 1. Wyrób (materiał)** Płyta wiórowa laminowana – DecoBoard P2
zakres grubości: 6 ÷ 40 mm
- 2. Przeznaczenie** do produkcji mebli i wystroju wnętrz
- 3. Instytucja zgłaszająca wyrób do oceny** Pfleiderer Polska Spółka z o.o.
ul. Strzegomska 42AB
53-611 Wrocław
- 4. Producent** Pfleiderer Grajewo Spółka z o.o.
ul. Wiórowa 1
19-203 Grajewo
- 5. Wyrób odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków:**
 - obciążenie materiałem 1,0 m²/m³ kubatury pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt chorych w budynkach służby zdrowia, dzieci i młodzieży w budynkach oświaty oraz pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania produktów żywnościowych tj. pomieszczeń kategorii A,
 - obciążenie materiałem 2,0 m²/m³ kubatury pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej innych niż wymienione powyżej oraz pomieszczeń pomocniczych w mieszkaniach tj. pomieszczeń kategorii B zgodnie z Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. – M.P. 1996 Nr 19 poz.231.Atest nie dotyczy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy montażu wyrobu.
Pomieszczenia, w których zastosowano ww. wyrób należy wietrzyć do zaniku zapachu.
- 6. Podstawa merytoryczna wydania atestu:** pismo OB-RPPD sp. z o.o. BW/452/452/19 z dn. 16-04-2019, Sprawozdanie z badań Nr 8300/12/2019 z dn. 15-04-2019 wydane przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych Sp. z o.o. w Czarnej Wodzie. Klasa higieniczności E-1.
- 7. Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność po 5 latach od daty wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobów.**

KIEROWNIK
Zakładu Toksykologii Środowiska

prof. dr hab. Lidia Wojska